

ตารางบันทึกการตรวจวัดแสงสว่างในอาคารทั่วไป

ลำดับ	สถานที่/หน่วยงาน	ลักษณะงาน/พื้นที่ จุดวัด	ค่าส่องสว่าง (LUX)	เวลา (น.)	ความสูงเพดาน (ม.)	ระบบกรวดไฟฟ้ารับ
	อาคาร รวมใจ					
๑	ห้อง ANC เบอร์ ๓	โต๊ะคัดกรอง ห้องตรวจ ๑ โดยรวม	๒๕๐	๙.๐๐	๒.๓	ไม่มี
๒	ห้อง วัคซีนเด็ก	โต๊ะคัดกรอง ห้องตรวจ ๒ โดยรวม	๒๖๙		๒.๓	ไม่มี
๓	ห้อง อัลตราซาวด์	ห้องตรวจ โดยรวม	๒๖๐		๒.๓	ไม่มี
		เตียงตรวจ	๒๓๐		๒.๓	ไม่มี
๔	ห้อง พัฒนาการเด็ก	ห้องตรวจ โดยรวม	๒๘๐		๒.๓	ไม่มี
๕	คลินิกพิเศษรวมใจ	ห้องตรวจ โดยรวม	๓๐๐, ๓๕๐		๒.๓	ไม่มี
	อาคาร จ่ายกลาง					
๖	ห้องเตรียม Packing	- โต๊ะทำงาน โดยรวม	๒๖๒, ๒๕๒	๙.๓๐	๒.๙	ไม่มี
	ห้องเครื่องนี้	- โต๊ะทำงาน โดยรวม	๒๙๐		๒.๙	ไม่มี
	ห้อง Sterile	- โดยรวม	๓๖๐		๒.๙	ไม่มี
	ห้องล้างอุปกรณ์การแพทย์	- โดยรวม	๒๐๐		๒.๙	ไม่มี
	อาคาร โภชนา					
๗	จุดประกอบอาหาร	- โดยรวม	๓๕๐, ๒๘๕		๒.๕	ไม่มี
	ห้อง หัวหน้า โภชนา	- โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์	๓๘๕, ๒๕๖		๒.๕	ไม่มี
	อาคาร พัสตุ					
๘	ชั้น ๓ งานเภสัชกรรมและคัม	- โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ โดยรวม	๒๓๐, ๓๓๗, ๓๓๘		๒.๕	มี
	ครองผู้บริโภคน					
	คลังยา	- โดยรวม	๓๓๐, ๘๗, ๘๕		๒.๕	มี
๙	ชั้น ๒ งานพัสตุ	- โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ โดยรวม	๔๕๐, ๓๐๓, ๒๘๕		๒.๕	มี
			๒๙๙, ๙๖๐, ๓๒๐			
	ห้องหัวหน้าพัสตุ	- โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ โดยรวม	๓๖๐		๒.๕	มี
	อาคาร สันกำแพง ๑					
๑๐	ชั้น ๒ กายภาพเวชกรรมฟื้นฟู	- โต๊ะพับผ้า	๓๐๐		๒.๙	ไม่มี
		- เตียงกายภาพโดยรวม	๒๖๙, ๓๐๖, ๓๐๙		๒.๙	ไม่มี
๑๑	ชั้น ๑ ห้องจัดเวช	- จุดคัดกรอง โต๊ะให้คำปรึกษา	๓๖๗, ๓๔๒,		๒.๙	มี
		- โต๊ะตรวจ คอมพิวเตอร์	๒๓๐, ๙๖๐, ๓๖๐		๒.๙	มี
๑๒	แผนไทย	- จุดลงทะเบียน	๓๐๐		๒.๕	มี
๑๓	ห้องเคมีคลินิก	- โดยรวม	๓๐๐, ๕๙๓, ๒๒๐		๒.๕	มี
๑๔	ห้องเจาะเลือด NCD	- โดยรวม	๒๘๐		๒.๕	มี
๑๕	ห้องยา เบอร์ ๖ ผู้ป่วยใน	- โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์ จ่ายยา	๓๓๙		๒.๕	มี
		- ชั้นยา โดยรวม	๓๓๓		๒.๕	มี
	ชั้น ๓ ทันตกรรม					
๑๖	ห้องกลุ่มงานปฐมภูมิและองค์กรรวม	- โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ โดยรวม	๙๖๐, ๙๕๐, ๓๕๓		๒.๙	มี
	ห้อง Home Ward	- โต๊ะตรวจ คอมพิวเตอร์	๓๒๐, ๒๕๐		๒.๙	มี
๑๗	OFFICE ห้องพันใบ	- โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์	๒๐๐, ๓๒๐, ๒๓๐		๒.๙	มี

ลำดับ	สถานที่/หน่วยงาน	ลักษณะงาน/พื้นที่ จุดวัด	ค่าส่องสว่าง (LUX)	เวลา (น.)	ความสูงเพดาน (ม.)	ระบบกราวด์ ใ้ได้รับ
๑๙๘	ห้องทันตกรรม ๒	- โดยรวม - โคมไฟทำพื้น UNIT ๓	๒๑๕๓, ๒๕๖๖ ๓,๓๐๐		๒.๔	มี
		- โคมไฟทำพื้น UNIT ๒	๒,๗๐๐		๒.๔	มี
๑๙๙	ห้องทันตกรรม ๓	- โดยรวม - โคมไฟทำพื้น UNIT ๓	๒๘๖๐, ๒๖๖๐ ๔,๖๐๐		๒.๔	มี
๒๐๐	ห้องทันตกรรม ๓	- โดยรวม - โคมไฟทำพื้น UNIT เขียว	๓๓๐		๒.๔	มี
		- โดยรวม	๒๘๖๖		๒.๔	มี
		- โคมไฟทำพื้น UNIT ม่วง	๒๐,๐๐๐		๒.๔	มี
		- โดยรวม	๒๔๖๓		๒.๔	มี
		- โคมไฟทำพื้น UNIT ส้ม	๒,๔๐๐		๒.๔	มี
	ชั้น ๔ ทันตกรรม					
๒๐๑	ห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพ	- โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์โดยรวม	๓๓๐, ๓๐๐, ๒๖๖๐		๒.๔	มี
๒๐๒	ห้องหัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายการ	- โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์	๓๒๖๗		๒.๔	มี
๒๐๓	ห้องงาน IT	- โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์	๓๐๖๗, ๓๓๓๕, ๔๖๖๐		๒.๔	มี
	อาคาร สันกำแพง ๒					
๒๐๔	ชั้น ๒ Nurse station	- โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ โดยรวม	๒๘๖๐, ๒๐๐, ๑๖๖๓		๒.๘	มี
	ผู้ป่วยหญิง	- เติง ผู้ป่วยหญิง โดยรวม	๑๑๙๔, ๑๔๔๔, ๑๖๖๖		๒.๘	มี
๒๐๕	ชั้น ๓ Nurse station	- โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ โดยรวม	๔๕๕, ๑๖๖๒, ๑๖๖๗		๒.๘	มี
	ผู้ป่วยชาย	- เติง ผู้ป่วยชาย โดยรวม	๑๓๓๓, ๑๖๖๕, ๑๖๖๗		๒.๘	มี
	อาคาร สันกำแพง ๓ ER					
๒๐๖	(ER) ห้องสังเกตการณ์	- เติงตรวจ โดยรวม	๔๔๑๓, ๕๑๙๔		๓.๐	มี
	ห้อง ER	- เติงตรวจ โดยรวม	๔๔๖๐, ๓๐๐, ๓๒๐๐		๓.๕	มี
		- เคนเตอร์พยาบาล คอมพิวเตอร์	๔๔๖๓, ๔๒๑๔		๓.๕	มี
๒๐๗	จุดคัดกรองหน้า (ER)	- โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์	๑๖๖๐		๓.๐	มี
๒๐๘	ห้องรอคลอด	- เติงคนไข้ โดยรวม	๔๖๖๐		๓.๕	มี
	Nurse station	- โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ โดยรวม	๑๔๖๐		๓.๕	มี
๒๐๙	ห้องคลอด	- โดยรวม - โคมไฟทำคลอด	๖๖๖๐, ๑๐๐, ๔๒๑๔ ๑๒,๑๐๐		๓.๕	มี
๓๐	ห้องฉีดยาทำแผล(ผ่าตัด)	- โดยรวม - โคมไฟทำแผล	๑๓๓๕, ๔๔๔๕ ๕๕๕,๐๐๐		๓.๕	มี
๓๑	ห้อง X-RAY	- ห้อง X-RAY โดยรวม	๔๒๐, ๔๐		๒.๘	มี
	ห้อง Control	- โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์	๔๔๔		๒.๘	มี
๓๒	ห้องการเงิน OPD	- โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์	๒๘๒๐		๓.๐	มี
๓๓	ห้องตรวจ ๔	- โต๊ะตรวจ	๒๒๐		๓.๐	มี
๓๔	ห้องยา OPD	- เคนเตอร์จ่ายยา+คอมพิวเตอร์ - ชั้นยา โดยรวม	๑๔๔๔, ๒๐๐, ๒๒๓๓ ๔๕๖๐, ๔๐๐		๓.๐	มี

