

ระบบป้องกันอัคคีภัย ห้อง Server Data center

โรงพยาบาลสันกำแพง 2569

.....

หน่วยงานต้องติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของพื้นที่ โดยอย่างน้อยต้องมีระบบตรวจจับเพลิงไหม้ ระบบแจ้งเตือน และอุปกรณ์ดับเพลิงที่ผ่านการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ถังดับเพลิงจุดที่ 1 ถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหย (Clean Agent – สีเขียว) : ดับไฟ Class A, B, C ไม่ทิ้งคราบและไม่ทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับห้องคอมพิวเตอร์และสำนักงาน



ถังดับเพลิงจุดที่ 2 ถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหย (Clean Agent – สีเขียว)



ถังดับเพลิงจุดที่ 3 ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง (Dry Chemical - สีแดง): อเนกประสงค์ (Class A, B, C) เหมาะสำหรับอาคารทั่วไป แต่ทั้งนี้ควรบงหลังใช้งาน



Dashboard การติดตามผลการตรวจเช็คคุณภาพของถังดับเพลิงโดยผู้รับผิดชอบประจำแต่ละจุด ปี 2569

