


ระบบป้องกันความเสียหายของข้อมูล และระบบ เช่น ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS)

ระบบ RAID, Redundant Power supply, Redundant Server ให้เหมาะสมกับความเสี่ยง

โรงพยาบาลสันกำแพง 2569



ระบบ Redundant Power

รายการ	สถานะปัจจุบัน	จำนวน	แนวทางพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
ไฟฟ้าหลัก	มี	1 เส้น	-	จนท.ช่างไฟ
UPS	มี	2 ชุด	-	IT
Server PSU	มี	2 เส้น	-	IT
Generator ปั่นไฟสำรอง	มี	1 เส้น	-	จนท.ช่างไฟ
PDU	ไม่มี	1 เส้น	ทำแผนจัดซื้อ	IT

ตารางตรวจสอบ Redundant Power รายเดือน

รายการตรวจ	ผลตรวจ	ผู้ตรวจ	วันที่	วันที่
UPS ทำงาน	ปกติ	คเชนทร์	5 ม.ค. 69	6 ก.พ. 69
แบตเตอรี่ UPS	ปกติ	คเชนทร์	5 ม.ค. 69	6 ก.พ. 69
Generator	ปกติ	คเชนทร์	5 ม.ค. 69	6 ก.พ. 69
ทดสอบไฟดับ	ปกติ	คเชนทร์	5 ม.ค. 69	6 ก.พ. 69
Server PSU A	ปกติ	คเชนทร์	5 ม.ค. 69	6 ก.พ. 69
Server PSU B	ปกติ	คเชนทร์	5 ม.ค. 69	6 ก.พ. 69

