

ตารางตรวจเช็คระบบเสียงประกาศ ของโรงพยาบาลสันกำแพง (รายเดือน) ปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	วิธีการตรวจสอบ	ต.ค.-๖๘	พ.ย.-๖๘	ธ.ค.-๖๘	ม.ค.-๖๙	ก.พ.-๖๙	มี.ค.-๖๙	เม.ย.-๖๙	พ.ค.-๖๙	มิ.ย.-๖๙	ก.ค.-๖๙	ส.ค.-๖๙	ก.ย.-๖๙
๑	ไมโครโฟนประกาศ	ทดสอบพูดผ่านไมโครโฟน เสียงดังชัดเจน ไม่หวีดหวิว	/	/	/	/	/	/	/					
๒	สายไมโครโฟน/ขั้วต่อ	ตรวจสอบว่าสายไมโครโฟน ขั้วต่อแน่นหนา ไม่หลวม	/	/	/	/	/	/	/					
๓	เครื่องขยายเสียง (Amp)	ไฟสถานะ Power ติด/ตรวจสอบปุ่มปรับระดับเสียง	/	/	/	/	/	/	/					
๔	ระบบโซนลำโพง (Zone)	กดปุ่มเลือกโซนแต่ละโซนและทดสอบเสียง	/	/	/	/	/	/	/					
๕	ลำโพง (ภายในอาคาร)	โทรสอบถามจากหน่วยงานแต่ละชั้นอาคารตรวจสอบเสียงลำโพงว่าดังปกติทุกตัว	/	/	/	/	/	/	/					
๖	ความสะอาด	ทำความสะอาดไมโครโฟนและหน้าเครื่อง	/	/	/	/	/	/	/					
หมายเหตุ		เครื่องหมาย / ใช้งานปกติ เครื่องหมาย x ไม่สามารถใช้งานได้ (แจ้งผู้รับผิดชอบทราบเพื่อดำเนินการซ่อม)								ผู้ตรวจเช็ค		น.ร.วิเศษ		